Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1
Postfach 63
3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0
office@schnabl.works
www.schnabl.works

Stellungnahme zum Brandverhalten der DKS Dübelklemmschelle von Schnabl.

Die DKS Dübelklemmschelle , DKS 3-13, DKS 6-30, DKS 8-28 und DKS 20-40 von Schnabl ist nach OVE R14 (LSFOH) geprüft.

Diese Prüfung nach DIN VDE V 0604-2-100 beinhaltet:

- **Keine Halogene**, es entstehen im Brandfall keine Salzsäuregase
- **Geringe Rauchdichte**, im Brandfall entsteht nur eine sehr geringe Rauchentwicklung.
- **Nicht korrosiv**, es entstehen keine korrosiven Gase.
- **Geringe Flammausbreitung**, das Material ist schwer entflammbar und hemmt die Feuerausbreitung.

St. Pölten / Freilassing 22. Juli 2026

Schnabl
time saving products
Schnabl Stecktechnik GmbH
Bahnhofplatz 1, Postfach 63, 3100 St. Pölten, Austria
Telefon +43 2742 22167-0, Fax +43 2742 22167-50
office@schnabl.works, www.schnabl.works

Jutta Köfler-Steiner / Armin Schwarz
für Schnabl Stecktechnik GmbH / Schnabl Stecktechnik Deutschland GmbH